



SIGRIST AG

TURBINENBAU

Option Turbinengehäuse (Position 20) Gehäusekonstruktion aus rostfreiem Stahl

Alle Teile werden durch spanabhebende Bearbeitungen hergestellt und miteinander verschraubt. Keine Schweisskonstruktion. Durch die massive Bauweise können keine Resonanzgeräusche entstehen.

Bei einem Lagerwechsel kann der Generator direkt mit dem Gehäusedeckel demontiert werden. Ein Entfernen der Düsenverbindungen ist nicht nötig.

